
Fabrikant:	Nexans Norway AS Regnbueveien 7, 1405 Langhus, Norway.
Produkt:	Varmekabel for innbygging i isolerte vannrør, forlagt mellom indre og ytre rør.
Beskrivelse av utstyret:	se vedlagte produktbeskrivelse
Typebetegnelse:	TXOP/Grønn varmekabel
Konstruksjons- og Teststandarder	NEK-IEC 60800 (2009) "Heating cables with rated voltage of 300/500V for comfort heating and prevention of ice formation" med følgende avvik: isolasjonstykkelsen er endret fra IEC60800 (1.2mm) til IEC60502 (0.7mm).
CE merket	96
Kvalitets og miljøstyringssystem	ISO 9001 og ISO14001
Prøving	Utstyret har gjennomgått og bestått prøving i hht. Technical Report No. STK - LST - 008A/00 og STK - LSL - 001/96
Undertegnede erklærer:	at utstyret oppfyller de krav som gjelder for utstyret etter Forskrift om Elektrisk Utstyr (FEU), EØS 2006/95/EC. Teknisk dokumentasjon som viser at utstyret er i samsvar med kravene i FEU kan fremskaffes på forespørsel.

Langhus, 14. 10. 2010

NEXANS NORWAY AS



Terje Pedersen
Kvalitetsleder

Ansvarlig person for fabrikanten e.fm.