


Kompakt infiltration/markbädd

Typritning 3

För att bestämma infiltrationsytans storlek gör man en grundlig jordanalys som omfattar siktkurvsanalyser, grundvattennivå och infiltrationsprov.

Om jordprovets siktkurva faller i huvudsak inom fält A med en mindre del inom fält B kan belastning väljas till 40 l/m²/d



Typritning 3

Siktkurva

