


Kompakt infiltration/markbädd

Typritning 4

För att bestämma infiltrationsytans storlek gör man en grundlig jordanalys som omfattar siktkurvsanalyser, grundvattennivå och infiltrationsprov.

Om jordprovets siktkurva faller i huvudsak inom fält B med en mindre del inom fält A eller helt inom fält B kan belastning väljas till 30 l/m²/d.



Typritning 4

Siktkurva

